




aquaponie.net



Atelier de transformation

rev.
a

Présentation

CLIENT
Ateliers de transformation

PROJET
Ateliers de transformation

PROJET NO.
PJ1904-0005

DATE
20/04/2020


**DERNIERE
REVISION**
20/04/2020

DESCRIPTION
Atelier de transformation

AUTEUR
HD



DESCRIPTION Atelier de transformation	PROJET NO. PJ1904-0005	DATE 20/04/2020
AUTEUR Ateliers de transformation	PROJET Ateliers de transformation	DERNIERE REVISION 20/04/2020
AUTEUR HD	CLIENT Ateliers de transformation	



Caractéristiques techniques

Bâtiment de transformation, hauteur sous plafond 2,5m. Extérieur 25-30°C.

PAC 1 :

Chambre froide poissons : 8m², 20m³, T=0-4°C

PAC 2 :

Chambre fraîche plantes : 16m², 40m³, T=10-14°C